

**Adresa:**

IV-ER-KONTEX VATROGASNE  
CIJEVI D.O.O.  
BANIJA 161  
47000 KARLOVAC  
HRVATSKA

**Telefoni:**

+385 47 645 032  
+385 47 645 033

**E-mail:**

iv-er-kvc@iv-er-kvc.hr

**Fax:**

+385 47 645 038

## Vatrogasna cijev tlačna MREŽNICA

### Tehničke karakteristike

**Vanjski dio** multifilamentska poliesterska pređa visoke čvrstoće, kružno pleten, tkanje keper, bijela

**Unutarnji dio** termoplastični elastomer (termoplastični poliester ili poliuretan) ili PVC

Unutarnji promjer	Težina	Tlak prskanja	Kontrolni tlak	Radni tlak
mm	g/m	MPa	MPa	MPa
52	180	4,5	2,5	1,6

\*težina se odnosi na cijev bez spojnice

### Standardna dužina

metara
15
20
25

\*moguće i druge dužine do max 60 m

### Proizvod udovoljava sljedećim normama:

- EN 14540:2014  
- DIN EN 671-2

Quality Management System



CRO19352Q



**Karakteristike** otpornost na hladnoću do  $-30^{\circ}\text{C}$   
otpornost na toplinu do  $+70^{\circ}\text{C}$   
obrađeno protiv pljesni  
vatrogasno namotane

**Primjena** ugradnja u zidne hidrantske ormariće

**Spojnice** spojnice aluminijske, tipa STORZ  
ostale spojnice na upit kupca  
vezanje spojnica prstenom